

P. Adam Pom...  
 27.07.19  
 DYREKTOR  
 Grzegorz...

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
 DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZIELENI  
 Biuro ds. Partycypacji Społecznej  
 19-07-2019  
 L.dz. 1.346... podpis... Jery

**KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONEGO PROJEKTU  
 DO ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020**  
 (wypełnia merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi/miejska jednostka organizacyjna)



	<b>Numer identyfikacyjny projektu (tzw. ID)</b>	<b>W035ZA</b>
<b>Nazwa komórki merytorycznej</b>	<b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b>	
<b>Nazwa projektu</b>	<b>Modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Milionową</b>	

**WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL JEST OBOWIĄZKOWE**

**ANALIZA FORMALNA**

ZAKRES		NIE	NIE
Złożony projekt należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu	X		
Złożony jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji złożonego projektu)	X		
Projekt złożony w ŁBO 2019/2020 jest zgodny z zapisami §2 ust. 2 pkt. 1-7, 9-11, 13-14 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646). Jeżeli nie, proszę wskazać zapisy, których projekt nie spełnia.	X		
Pozytywna opinia Biura Inżyniera Miasta dla złożonego projektu (dotyczy projektów obejmujących zmianę organizacji ruchu na drogach publicznych – w takich przypadkach, niezależnie od opinii BIM, dla wykonania zadania konieczne jest zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem)			X
Projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (§2 ust. 2 pkt. 8 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646)		X	
Inne uwagi			

## KOSZTY UTRZYMANIA

Czy wykonany projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji (np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.) koszty wyższe niż 30% wartości projektu? Jeśli tak, proszę wpisać wysokość przewidywanych kosztów eksploatacji (zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2646)

**Koszty utrzymania oświetlenia – brutto w wymiarze rocznym około 1 500 zł.**

## OPINIE I UZGODNIENIA

Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi (np. z Biurem Inżyniera Miasta, Biurem Strategii Miasta, Biurem Architekta Miasta, Biurem ds. Rewitalizacji, Miejską Pracownią Urbanistyczną, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Wydziałem Dysponowania Mieniem) lub innymi instytucjami (np. z Policją) dotyczące możliwości realizowania projektu, dotyczy sytuacji, w których realizacja projektu może kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku

**Opinia ZDiT:**  
**Należy wykonać projekt budowy oświetlenia.**  
**Opinia pozytywna.**

## SZACUNKOWE KOSZTY

Składowe części projektu	Koszty szacunkowe brutto [w zł]
Zakup i montaż słupów oświetleniowych 13 szt. x 8 000	104 000,00
Zakup i montaż sieci	30 000,00
Odtworzenie sieci PGE	21 000,00
Przełożenie chodnika z częściowym odnowieniem	50 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej	10 000,00
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>215 000,00</b>

## TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Opinia o technicznej wykonalności i celowości realizacji złożonego projektu w tym kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności

Istnieje techniczna możliwość wykonania złożonego projektu.  
Obecne oświetlenie spełnia swoją rolę a proponowana zmiana ma charakter estetyczny.


## OPINIA KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego projektu oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji złożonego projektu)

OPINIA DLA ZŁOŻONEGO PROJEKTU	
POZYTYWNA	
NEGATYWNA	X

UZASADNIENIE OPINII
<p>Zadanie wymaga w pierwszej kolejności wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Z uwagi na fakt, iż obecna sieć oświetleniowa jest własnością PGE należy ją usunąć aby była możliwość wybudowania nowej. Następnie należy odtworzyć sieć PGE do zasilenia oświetlenia prostopadłych ulic tj. Częstochowskiej i Łowickiej. Po usunięciu kolizji będzie można przystąpić do realizacji inwestycji. To wszystko winno być uwzględnione w dokumentacji projektowej na podstawie której nastąpi podpisanie umowy kolizyjnej między Miastem a PGE. Dopiero po podpisaniu takiego porozumienia można rozpocząć realizację. Biorąc powyższe pod uwagę czas opracowania dokumentacji technicznej to min. rok a budowa była by możliwa w roku następnym.</p> <p>W trakcie realizacji nie ma możliwości skorzystania ze studni teletechnicznych i przewody należy poprowadzić w wykopie przy wykonaniu którego trzeba zdemontować chodnik na całym odcinku a następnie go odtworzyć. Obecna napowietrzna linia energetyczna zasilająca oświetlenie poprowadzona jest przewodem ASXSN, który jest izolowany i nie stanowi zagrożenia nawet w przypadku bezpośredniego kontaktu. Dodatkowo proponowana lokalizacja słupa przy ul. Częstochowskiej stojącego na przejściu dla pieszych znajduje się bezpośrednio w skrajni jezdni. W tym przypadku zasadne jest przesunięcie przejścia dla pieszych.</p> <p>Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.</p>



	
pieczęć komórki organizacyjnej UMiL /miejskiej jednostki organizacyjnej	pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej UMiL/miejskiej jednostki organizacyjnej

Imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby sporządzającej kartę analizy:	Michał Kapuściński, 42 272 63 29
---	----------------------------------

Łódź, dnia 10.07.2019